

**Bescheinigung
über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 5 & 7**

	MWh	Deckungs- anteil <i>DA</i>	Pflicht- anteil <i>PA</i>	Erfüllungs- grad <i>EG</i>
Wärmenetzeinspeisung gesamt	1.817			
aus Kraft-Wärme-Kopplung:	1.616	89%		
hiervon aus fossilen Brennstoffen				
hiervon aus Erdgas	1.616	89%	50%	178%
hiervon aus Kohle			50%	
hiervon aus Heizöl			50%	
			50%	
			30%	
			50%	
aus sonstigen Wärmeerzeugern:				
			50%	
hiervon aus Abwärmenutzung	91	5%	50%	10%
			50%	
			15%	
			50%	
hiervon aus Erdgas	110	6%		
hiervon aus Heizöl				
insgesamt aus erneuerbaren Energien				
Erfüllungsgrad der Fernwärme <i>EG_{FW}</i>				188%

Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Fernwärme sind erfüllt? JA

"Effiziente Fernwärme" nach EU-Effizienz-Richtlinie? JA

Name des Wärmenetzbetreibers	Stadtwerke Pfaffenhofen a.d. Ilm
Name des Wärmenetzes	Fernwärmenetz Heißmanning-Weingartenfeld
Lage des Netzes	Pfaffelleiten Heißmanning
	85276 Pfaffenhofen an der Ilm
Verantwortlicher Betriebsleiter	Herr Robin Gerlsbeck
Telefon	060 110-112
E-mail	robin.gerlsbeck@stadtwerke-pfaffenhofen.de
Zeitraum der Datenbasis	Plandaten 10.05.2021
Diese Bescheinigung ist gültig bis	10.05.2028

Ort, Datum

Unterschrift

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde von den Ingenieurbüro "DME Consult GmbH" durchgeführt.

Rosenheim, 30.08.2021

Ort, Datum

Unterschrift